

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

составлен «31» июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Будённого, д. 33.

3. Фактический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Будённого, д. 33; 624480, Свердловская область, г. Североуральск ул. Свердлова, д.8

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания

1950/1985

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Арбузова Ольга Петровна, 89502033896

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением Администрации Североуральского муниципального округа «Об организации подготовки образовательных организаций Североуральского муниципального округа к 2025-2026 учебному году» от 10.06.2025 г. № 583

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Никитенко Виталий Юрьевич, временно исполняющий полномочия Главы Североуральского муниципального округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Левенко Виктория Васильевна, заместитель Главы Администрации Североуральского муниципального округа

7.3. Секретарь комиссии:

Андреева Людмила Ивановна, исполняющий обязанности заместителя начальника Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:

Ощепкова Ирина Николаевна, начальник Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа;

от Государственного пожарного надзора для приемки не прибыли в соответствии с письмом от 11.07.2025 № 524-4-38-35

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:

Антощенко Михаил Викторович, врио начальника Отдела вневедомственной охраны по г. Североуральску - филиала Федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области» - врио начальника отдела вневедомственной охраны по г. Североуральску - филиала Федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области»;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской:

Айдашев Вадим Оскарович, врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Североуральский» (по согласованию)

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов):

Тонкушина Светлана Николаевна, председатель Североуральской городской организации Проффессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ткачук Альбина Салеховна, председатель Территориальной комиссии г. Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав;

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области

Арбузова Ольга Петровна, заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18»

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

Балабанова Татьяна Владимировна, заведующий педиатрической службы Государственного автономного учреждения здравоохранения «Североуральская центральная городская больница» (по согласованию)

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Батушев Александр Александрович, начальник отдела комплексной безопасности Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная контора»

от родительской общественности.


8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» (МАДОУ №18).

к 2025/2026 учебному году готово
(готово / не готово)

Председатель
комиссии:

Никитенко В.Ю.

 (подпись)

Заместитель
председателя
комиссии:

Левенко В.В

 (подпись)

Секретарь
комиссии:

Андреева Л.И.

 (подпись)

Члены
комиссии:

Искачур Н

 (подпись)


Александров С.Н.

 (подпись)

Балабанова Т.В.

 (подпись)

Александров В.О.

 (подпись)

М.В. Антошкина

 (подпись)

И.Н. Овчинникова

 (подпись)

Вознесенский Н.В.

 (подпись)

Андреев О.В.

 (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
--------------	--------------------------	-------------------------	---

1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» (утв. приказом Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа от 16.04.2025 г. № 138, согласован с Главой Североуральского муниципального округа 16.04.2025 г.), зарегистрирован в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных России по Свердловской области, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 23.04.2025 г. ГРН 2256602920077
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества	указать реквизиты	ул. Буденного, д. 33. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Кадастровый номер 66:60:0901004:702 от 21.02.2018 г. ул. Свердлова, д. 8.

1	2	3	4
			Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Кадастровый номер 66:60:0901011:2327 от 21.02.2018 г.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	ул. Буденного, д. 33 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Кадастровый номер 66:60:0901004:301 от 21.02.2018 г. ул. Свердлова, д. 8. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Кадастровый номер 66:60:0901011:0134 от 21.02.2018 г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности	1) № Л035-01277-66/00194075, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (Приказ 238 –ли от 02.03.2018 г.), Лицензия действует (Выписка из реестра лицензий по состоянию на 14.09.2022 г.). 2) Соответствует 3) Уровень образования – дошкольное

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	образование; Дополнительное образование – дополнительное образование детей и взрослых. Осуществление образовательной деятельности – по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 4) Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Реализуются: 1) Образовательная программа дошкольного образования, разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования срок реализации 1 год. 2) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ЗПР. 3) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 4) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с нарушением интеллекта. 5) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающегося с нарушениями слуха. 6) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ЗПР с учетом психофизических особенностей, обучающихся с РАС. 7) Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающегося с РАС с учетом психофизических особенностей

1	2	3	4
			обучающегося с нарушением интеллекта. (Утв. приказом заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 29.07.2025 г. № 176-О, приняты Педагогическим советом, протокол № 1 от 29.07.2025 г.).
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» на 2025-2029 гг. (Утв. приказом заведующего МАДОУ № 18 от 20.05.2025 г. № 134/1-О, принято на Общем собрании работников 20.05.2025 г. протокол № 9, Согласовано с Начальником Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа И.Н. Ощепковой 23.05.2025 г.).
8.	Наличие плана работы образовательной организации на <u>2025-2026</u> учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Учебный план образовательной программы МАДОУ № 18 на 2025-2026 учебный год. 2) Календарный план воспитательной работы на 2025-2026 учебный год. 2) Годовой план работы МАДОУ № 18 на 2025-2026 учебный год. 3) Календарный учебный график МАДОУ № 18 2025-2026 учебный год. (Утв. приказом заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 29.07.2025 г. № 176-О, приняты Педагогическим советом, протокол № 1 от 29.07.2025 г.).
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц);	1) 2 здания. - ул. Буденного, д. 33; - ул. Свердлова, д. 8.

1	2	3	4
		2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	2) С круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) – 0 зданий.
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Обучение в одну смену. 2) В одну смену обучаются: - 10 групп – 152 человека.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимая численность обучающихся – 200 человек. 2) Количество групп по комплектованию: - раннего возраста – 2 гр. (30 чел.); - младшего возраста – 2 гр. (23 чел.); - среднего возраста – 2 гр. (31 чел.); - старшего дошкольного возраста – 2 гр. (35 чел.); - подготовительных к школе групп – 2 гр. (33 чел.). Итого: 152 чел. 3) Планируемое количество обучающихся на момент проверки – 98 человек. 4) В том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек. 5) Превышения допустимой численности обучающихся нет.

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию. Работники, участвующие в образовательном процессе Руководители: - заведующий – 1 ст.; - заместитель заведующего – 1 ст. Учебно-вспомогательный персонал: - младшие воспитатели – 14,8 ст.; - ассистент по оказанию технической помощи – 2 ст. Служащие: - документовед – 1 ст.; - специалист по охране труда – 1 ст. Педагогические работники: - старший воспитатель – 1 ст.; - учитель-логопед – 2,5 ст.; - музыкальный руководитель – 2,5 ст.; - инструктор по физической культуре – 1 ст.; - педагог-психолог – 1 ст.; - тьютор – 1 ст.; - воспитатели – 19,3 ст.; - учитель-дефектолог – 1,1 ст. Работники, не участвующие в образовательном процессе Руководители: - заместитель заведующего по АХР – 1 ст. Служащие: - шеф-повар – 1 ст.; - экономист – 1 ст. Рабочие: Медицинские работники: - медицинская сестра диетическая – 0,75 ст. Иные работники – 20,25 ст. Итого по штатному расписанию – 70,45 ст.

1	2	3	4
			2) По факту: Администрация: - заведующий – 1 чел.; - заместитель заведующего – 1 чел. Педагогические работники: - старший воспитатель – 1 чел.; - учитель-логопед – 2 чел.; -учитель-дефектолог – 2 чел. (вн. совместитель); - музыкальный руководитель – 1 чел.; - инструктор по физической культуре – 1 чел.; - педагог-психолог – 1 чел.; - тьютор – 1 чел.; - воспитатели – 11 чел. Служащие: - экономист – 1 чел.; (вн. совместитель) - документовед – 1 чел.; - специалист по охране труда – 1 чел.; - заместитель заведующего по АХР – 1 чел.; - кладовщик – 1 чел., 1 (вн. совместитель.); - шеф-повар – 1 чел. Медицинские работники: - медицинская сестра диетическая – 0 чел. Учебно-вспомогательный персонал: - младшие воспитатели – 11 чел., - ассистент по оказанию технической помощи – 2 чел. Иные работники: - повар – 4 чел.; - кухонный рабочий – 2 чел.; - уборщик территории – 2 чел.; - машинист по стирке и ремонту спецодежды – 2 чел.; - рабочий по КО и РЗ – 1 чел.; - уборщик служебных помещений – 2 чел.;

1	2	3	4
			- кастелянша – 1 чел. (вн. совместитель); - грузчик – 1 чел. (вн. совместитель). Итого по факту – 48 чел. 3) Наличие вакансии: - младший воспитатель – 2; - воспитатель – 7; - музыкальный руководитель – 1.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акты технического контроля готовности систем канализации, отопления, водоснабжения от 25.07.2025 г. (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18»). Проведена ревизия, все находится в исправном состоянии.
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Группы укомплектованы мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебно-методический комплект 100 %.
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют.
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Музыкально-физкультурный зал в наличии. ул. Буденного, д. 33. Акт № 13 о готовности музыкально-физкультурного зала от 25.07.2025 г. (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

1	2	3	4
			«Детский сад № 18»).
			ул. Свердлова, д. 8. Акт № 14 о готовности музыкально-физкультурного зала от 25.07.2025 г. (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18»).
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	ул. Буденного, д. 33. Наличие спортивного оборудования и спортивного инвентаря по норме – есть. Акт № 13 от 25.07.2025 г. «Функциональный осмотр основного оборудования детской игровой» (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18»).
			ул. Свердлова, д. 8. Наличие спортивного оборудования и спортивного инвентаря по норме – есть. Акт № 14 от 25.07.2025 г. «Функциональный осмотр основного оборудования детской игровой» (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18»).
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	ул. Буденного, д. 33. Акт № 13 осмотра и проверки гимнастических скамеек и шведской стенки в музыкально-физкультурном зале от 25.07.2025 г. (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18»).
			ул. Свердлова, д. 8.

1	2	3	4
			Акт № 14 осмотра и проверки гимнастических скамеек и шведской стенки в музыкально-физкультурном зале от 25.07.2025 г. (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18»).
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписание/акт – отсутствует.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 15.01.2024 г. № 43- О «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность».
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной	Обучение пожарному минимуму: - заведующий (Удостоверение № 0012979 от 29.03.2024 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»); - заместитель заведующего (Удостоверение № 0012932 от 24.11.2023 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»); - заместитель заведующего по АХР (Удостоверение № 0012931 от 24.11.2023 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»); - старший воспитатель (Удостоверение № 0012933 от 24.11.2023 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»).

1	2	3	4
		службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Приказом по учреждению от 15.01.2024 г. № 43-О, назначено ответственное лицо по ППБ – заместитель заведующего по АХР. Обучение работников ППБ – проходят через плановые, внеплановые и целевые инструктажи. Обучение обучающихся ППБ – проходит в рамках ООП в разделе «Безопасность». Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации), периодичность проведения учений происходит в рамках плана безопасности – 2 раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Достаточно. ул. Буденного, д. 33. Имеется 8 огнетушителей. ул. Свердлова, д. 8. Имеется 9 огнетушителей; 2) В наличии: - журнал учета; - журнал эксплуатации противопожарной защиты. 3) Проведена проверка огнетушителей 02.07.2025 г. (договор от 23.06.2025 г. № 117 ООО «Огнеборец»).
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:	1) Система АПС, системы оповещения в исправном состоянии (Акты проверки работоспособности установок противопожарной защиты от 17.07.2025 г. б/н, договор от 16.01.2025 г. № ТО-67-25 ИП Борк Е.Х.). 2) Услуги по периодическому техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре осуществляет ИП Борк Е.Х. договор от 16.01.2025 г. № ТО-67-25).

1	2	3	4
		наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	3) Система передачи извещений – ОКО, с выходом на 53 пожарную часть 15 ОФПС по Свердловской области. 4) Услуги по периодическому техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре осуществляет ИП Борк Е.Х. договор от 16.01.2025 г. № ТО-67-25). 5) Иные системы пожарной автоматики – отсутствуют. Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений (Приемо-сдаточный акт ООО «ГК Огнеборец» от 04.06.2024 г. б/н, договор от 16.05.2024 г. № 93).
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности – да. ул. Буденного, д. 33. Проведено испытание эвакуационных лестниц (Протокол от 17.05.2024 г. № 1; 2. договор от 17.05.2024 г. № 49/8 Екатеринбургского городского отделения Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Серовский производственный участок). ул. Свердлова, д. 8. Проведено испытание эвакуационных лестниц (Протокол от 25.05.2023 г. № 1; 2 договор от 25.05.2023 г. № 66/8 Екатеринбургского городского отделения Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Серовский производственный участок).

1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Технический отчет о проверке состояния электрооборудования, выданный ООО «ЭЛС» от 17.08.2024 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	ул. Буденного, д. 33. 1) Внутреннее водоснабжение отсутствует. 2) Наружное водоснабжение на территории АО «Севуралбокситруда». ул. Свердлова, д. 8. 1) Внутреннее водоснабжение в удовлетворительном состоянии. Имеется 4 пожарных крана укомплектованных рукавами напорными «Универсал». Проведена проверка работоспособности внутренних пожарных кранов (Акт от 02.07.2025 г. б/н, договор от 23.06.2025 г. № 117 ООО «Огнеборец»).
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	ул. Буденного, д. 33. Декларация пожарной безопасности зарегистрирована ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 09.06.2021 г., регистрационный № 65490-000-ТО-209. ул. Свердлова, д. 8. Декларация пожарной безопасности зарегистрирована ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 09.06.2021г., регистрационный № 65490-000-ТО-210.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		

1	2	3	4
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписание/акт – отсутствует.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучение руководителя организации – заведующий Арбузова О.П. (санитарная книжка, аттестован по должности заведующий печать № АР 0298934 от 02.06.2025 г.). 2) Специалист по охране труда – Колобашкина О.А. (санитарная книжка, аттестован по должности заведующий печать № АП 5443007 от 16.04.2024 г.). 3) Обучение работников по плану «Программа гигиенической подготовки и аттестации» в апрель 2025 г. Аттестацию прошли 24 человека.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);	1) В наличии 2 пищеблока: - корпус I, ул. Буденного, д. 33; - корпус II, ул. Свердлова, д. 8. 2) Пищеблоки оснащены оборудованием и столовой мебелью. 3) Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 20.06.2025 г. 4) Организация горячего питания. Контракты и договоры на поставку продуктов питания: - ИП Ибрафиров (овощи, фрукты); - АО «Волчанское» (молоко);

1	2	3	4
		договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	- ООО «Комбинат питания «СУБР» (хлебобулочные изделия); -АО «Серовский городской молочный завод» (сметана, творог); - ИП Жаркова С.В. (бакалея, мясо, печень, кура, яйцо); - ИП Черных В.Г. (сыр, масло); - ИП Хохряков А.Г. (рыба) Четырехразовое питание. В промежутке между завтраком и обедом второй завтрак, включающий сок или свежий фрукт. 5) Охват обучающихся горячим питанием составляет 100 % - 152 человека. 6) Паспортизация пищеблока проведена.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Периодический медицинский осмотр проведен 06.2025 г. (договор от 10.06.2025 г. № 24-25 ООО «Дента Плюс»).
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В учреждении установлены «Установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением «ОВД-5-0,5».
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов (Акт от 02.06.2025 г. б/н., договор от 23.06.2025 г. № 117 ООО «Огнеборец»).
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеются медицинские кабинеты: для врача, процедурный, изолятор. 2) Выписка из реестра лицензий Министерства здравоохранения Свердловской области регистрационный номер лицензии № ЛО-41-01-021-66/00361372 от 28.05.2019 г. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной

1	2	3	4
			деятельности. Осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 2) Договор б/н об организации мероприятий для охраны здоровья обучающихся (воспитанников), проводимых медицинским персоналом в дошкольной образовательной организации от 22.08.2022 г. 3) Обеспеченность медицинским персоналом: фельдшер, медсестра. (Приказ № 13-к от 09.01. 2025 г. ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»).
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Производственный контроль «Вода питьевая из разводящей сети» - соответствует нормативным требованиям (Экспертное заключение от 26.06.2025 г. по результатам лабораторных испытаний № 12/09290-25, 12/09291-25, 12/09293-25, 12/09294-25, № 12/09300-25 – 12/09303-25, договор от 03.02.2025 г. № 21 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск).
42.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;	Предписание/акт – отсутствует.

1	2	3	4
		4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Разработан паспорт безопасности объектов (территории). ул. Буденного, д. 33. Утвержден заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» О.П. Арбузовой 31.03.2025 г. Согласован в подразделениях: 1) Начальником ОВО по городу Североуральску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Е.Б. Блохиным 14.03.2025 г. 2) Начальником Главного Управления МЧС России по Свердловской области В.В. Теряевым 24.03.2025 г. 3) Заместителем начальника отдела УФСБ России по Свердловской области в г. Серове В.Н. Сорвачевым 17.03.2025 г. ул. Свердлова, д. 8. Утвержден Главой Североуральского городского округа С.Н. Мироновой 15.08.2022 г. Согласован в подразделениях: 1) Врио начальника ОВО по городу Североуральску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Е.А. Емановым 21.07.2022 г. 2) Начальником Главного Управления МЧС России по Свердловской области В.В. Теряевым 11.08.2022 г. 3) Заместителем начальника УФСБ России по Свердловской области в г. Серове В.Н.

1	2	3	4
			Сорвачевым 29.07.2022 г. - Изменения в паспорт безопасности ул. Свердлова, д. 8 от 12.04.2023 г.; 4) Категория безопасности объекта (территории) МАДОУ № 18: - ул. Буденного, д. 33. – четвертая категория; - ул. Свердлова, д. 8. – четвертая категория.
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 15.01.2024 г. № 38-О «О назначении должностного ответственного лица за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности».
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение по антитеррористической защищенности: - заведующий (Удостоверение № 24911870 от 25.05.2025 г. АНО ДПО «ИГУКС»); - заместитель заведующего (Удостоверение № 24911871 от 25.05.2025 г. АНО ДПО «ИГУКС»); - зам. зав. по АХР (Удостоверение № 98625 от 30.06.2022 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»); - специалист по охране труда (Удостоверение № 98626 от 30.06.2022 г. АНО ДПО «ОЦ Каменный город»). 2) Количество инструктажей – 2.
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Антикризисный план действий в чрезвычайных ситуациях для участников образовательных отношений МАДОУ № 18 расположенных по адресу: г. Североуральск, ул. Буденного, д. 33, ул. Свердлова, д. 8 (утв. Заведующим МАДОУ № 18 от 12.05.2021 г.)
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режим.

1	2	3	4
			ул. Буденного, д. 33, ул. Свердлова, д. 8. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории (объекте) МАДОУ № 18 (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 09.01.2024 г.). Приказ заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 25.02.2025 г. № 54-О «Об организации пропускного и внутриобъектового режима на объекте (территории) МАДОУ № 18.
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Предусмотрен в штатном расписании – вахтер. 2) Нет. 3) Нет.
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) КТС в наличии, исправна, Акт от 02.06.2025 г. б/н. 2) Вывод КТС (КЭВ) на пульт ПЦН ОВД по г. Североуральску (договор от 10.01.2025 г. № 119/1 филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»); 3) Ежемесячная проверка КТС с выдачей акта и регистрацией в специальном журнале (услуги по техническому обслуживанию осуществляет ООО «Комплексные Системы Безопасности» договор от 19.01.2025 г. № 07-ТО).

1	2	3	4
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система оповещения людей о чрезвычайных ситуациях на объекте МАДОУ № 18 в наличии, исправна. Акт б/н от 17.07.2025 г. 2) Услуги по периодическому техническому обслуживанию оповещения людей о чрезвычайных ситуациях осуществляет ИП Борк Е.Х. договор от 16.01.2025 г. № ТО-67-25
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации в наличии, исправна. Акт от 02.06.2025 г. б/н. 2) Услуги по техническому обслуживанию осуществляет ООО «Комплексные Системы Безопасности» договор от 10.01.2025 г. № 06-ТО.
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Система видеонаблюдения в наличии, исправна. 2) ул. Буденного, д. 33. - по периметру здания установлено камер – 7 шт.; - внутри здания установлено камер – 2 шт. ул. Свердлова, д. 8. - по периметру здания установлено камер – 7 шт. - внутри здания установлено камер – 2 шт. 3) Вывод изображения на монитор. Непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 4) Обслуживание осуществляет ООО «Комплексные Системы Безопасности» по разовому договору.
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) ул. Буденного, д. 33. В наличии. - Фойе 1-го этажа МАДОУ № 18. Пост охраны оборудован системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО

1	2	3	4
	войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)		г. Североуральска, системой оповещения о ЧС. ул. Свердлова, д. 8. В наличии. - 1-й этаж (административный кабинет) МАДОУ № 18. Пост охраны оборудован системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО г. Североуральска, системой оповещения о ЧС.
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) ул. Свердлова, д. 8. В наличии. Пост охраны оборудован у главной калитки МАДОУ № 18. Пост охраны оборудован системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО г. Североуральска, системой оповещения о ЧС, подключен к системе электроснабжения. 2) ул. Буденного, д. 33. Отсутствует. Четвертая категория объекта (территории).
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует. 2) Четвертая категория объектов (территорий).
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система контроля и управления доступом на объекте в наличии, исправна. ул. Буденного, д. 33. - установлен видеодомофон на входы на 4 абонента и на 1 абонента. - установлена система автоматического открывания ворот и калитки с системой видеонаблюдения. ул. Свердлова, д. 8. - установлена система автоматического открывания ворот и калитки с системой видеонаблюдения.

1	2	3	4
			2) Обслуживание осуществляет ООО «АРМ-СБ» по разовому договору.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) ул. Буденного, д. 33., ул. Свердлова, д. 8. В наличии.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) ул. Свердлова, д. 8. В наличии. Пост охраны оборудован у главной калитки МАДОУ № 18. 2) ул. Буденного, д. 33. Четвертая категория объекта (территории).
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует. 2) ул. Буденного, д. 33., ул. Свердлова, д. 8. Четвертая категория объекта (территории).
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ул. Буденного, д. 33., ул. Свердлова, д. 8. Установлено периметральное ограждение высота 2,5 м. 2) Соответствует установленным нормам.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Наружное освещение в наличии, исправно. ул. Буденного, д. 33. Наружное освещение по периметру здания: - 1 столб с 2 лампами; - 1 прожектор; - 6 светильников над каждым входом; - 6 светодиодных прожекторов. ул. Свердлова, д. 8. Наружное освещение по периметру здания: - 2 столба с 8 лампами; - 8 светильников над каждым входом; - 5 светодиодных прожекторов.
63.	Раздел 7. Информационная безопасность		

1	2	3	4
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акты - ревизии библиотечного фонда (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 01. 07.2025 г., 03.07.2025 г.).
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	Интернет в наличии (муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2025 г. № 566 002 171 799).
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	8 шт.
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Доступ к сети интернет только у административной группы, педагогов и медицинских работников ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» (договор с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2025 г. № 566 002 171 799).
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр	Отсутствует.
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Нет.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 09.01.2024 г. № 09-О «О назначении ответственного лица за информационную безопасность».
71.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	Перевозки не осуществляются.

1	2	3	4
		2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) В наличии Паспорт дорожной безопасности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» ул. Буденного, д. 33, ул. Свердлова, д. 8. 2) Утвержден заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» О.П. Арбузовой 02.08.2019 г. Согласован с: 3) Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Североуральск А.А. Губаревым 22.07.2019 г. 4) Главой Администрации Североуральского городского округа В.П. Матюшенко 23.07.2019 г.

1	2	3	4
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии разметка на улице с выносными знаками.
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	ул. Свердлова, д. 8. В наличии комната – «Территория безопасности».
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются уголки в каждой группе, информационные стенды в обоих корпусах расположены в коридоре и фойе 1-го этажа, на лестничных маршах.
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Целостность ограждения территории исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. ул. Буденного, д. 33. - перекресток ул. Ватутина, ул. Буденного, в 800 метровой зоне. В районе 100 м. вблизи МАДОУ № 18 со стороны ул. Буденного, д. 33 корпус I отсутствуют: - дорожные знаки: 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч», 1.24 «Внимание дети» в желтом исполнении, табличка 8.2.1 «протяженность 100 м». ул. Свердлова, д. 8. - установлено перильное пешеходное ограждение; - светофоры Т-7; - нанесена горизонтальная дорожная разметка; - установлены дорожные знаки: 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40, 20 км/ч», 1.25 «Искусственная неровность», 1.14.1 «Пешеходный переход», 1.5 линии разделяющие потоки транспортных средств; - обустройство тротуара на участке ул. Октябрьская до ул. Пушкина.

1	2	3	4
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	В наличии площадки для колясок, велосипедов, самокатов.
79.	Раздел 9. Охрана труда		
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 24.01.2025 г. № 17-О «Об организации работы по охране труда».
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2024-2027 гг. (принят решением общего собрания трудового коллектива. Протокол от 26.09.2024 г. № 4, с изменениями и дополнениями от 03.03.2025 г.).
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Обучение руководителя/заместителя руководителя: - Арбузова О.П., заведующий (Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 19.09.2024 г. № 24-185 (регистрационный № 78267051), Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 20.09.2024 г. № 24-185/1 (регистрационный № 78267068) - Учебный центр ФАУ «РосКапСтрой»); - Штейникова Т.А., заместитель заведующего по ВМР (Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 19.09.2024 г. № 24-185 (регистрационный № 78267052), Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 20.09.2024 г. № 24-185/1 (регистрационный № 78267069) - Учебный центр ФАУ «РосКапСтрой»); 2) Обучение уполномоченных и членов комиссии: - Большакова Р.Н., старший воспитатель (Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 19.09.2024 г. № 24-185

1	2	3	4
			(регистрационный № 78267053), Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 20.09.2024 г. № 24-185/1 (регистрационный № 78267070) - Учебный центр ФАУ «РосКапСтрой»); - Рыжкова Т.М., зам. зав. по АХР (Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 19.09.2024 г. № 24-185 (регистрационный № 78267054), Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 20.09.2024 г. № 24-185/1 (регистрационный № 78267071) - Учебный центр ФАУ «РосКапСтрой»); - Колобашкина О.А., специалист по охране труда (Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 25.09.2024 г. № ОТ-24-185-С (регистрационный № 79445428), Протокол проверки знаний требований охраны труда работников от 25.09.2024 г. № ОТ-24-185/1С (регистрационный № 79445429) - Учебный центр ФАУ «РосКапСтрой»).
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма МАДОУ № 18 (утв. заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» 02.07.2025 г.).
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции разработаны, пересмотрены, утверждены и введены в действие (приказ заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» от 29.12.2022 г. № 306/1-О «Об утверждении инструкций по охране труда» для работников в количестве 102 шт.

1	2	3	4
85.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журнал вводного инструктажа на рабочем месте. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Периодичность проведения инструктажей: - вводный – при устройстве на работу; - плановый – 2 раза в год; - внеплановый и целевой – по мере необходимости.
87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) Количество рабочих мест - 51 2) ул. Буденного, д. 33. 1. Аттестация проведена в мае 2016 г. (договор от 27.01.2016 г. № 4030 ООО «РМ Трейдинг»). Подана декларация в Трудовую инспекцию в 2020 г. (Закон от 30.12.2020 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8,11 Федерального Закона о специальных оценки условий труда»). Количество аттестованных рабочих мест: 28. 2. Аттестация проведена в июне 2018 г. (договор от 04.06.2018 г. № 4552 ООО «Уральский центр безопасности труда»). Количество аттестованных рабочих мест: 3. 3. Аттестация проведена в декабре 2019 г. (договор от 03.12.2019 г. № 5698 ООО «Уральский центр безопасности труда»). Количество аттестованных рабочих мест: 1. ул. Свердлова, д. 8. 1. Аттестация проведена в декабре 2019 г. (договор от 03.12.2019 г. № 5698 ООО «Уральский центр безопасности труда»). Количество аттестованных рабочих мест: 1. 2. Аттестация проведена в июне 2020 г. (договор от 26.05.2020 г. № 5874 ООО «Уральский центр безопасности труда»). Количество аттестованных рабочих мест: 18.

1	2	3	4
			3) Количество неаттестованных мест – 0. 4) Планируемые сроки аттестации -2025 г.
88.	Раздел 10. Ремонтные работы		
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальные ремонты не проводились.
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Отчет о проведенных ремонтных работах к 2025-2026 учебному году МАДОУ № 18 (Приложение № 1).
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	Локально-сметные расчеты на проведение ремонтных работ: ул. Буденного, д. 33. 1. Ремонт коридора № 2 в здании корпуса № 68/22. 2. Замена покрытия пола в здании корпуса № 69/22. 3. Замена оконных блоков № 153/18. 4. Ремонт фасада здания № 154/18. 5. Ремонт и обшивка карниза здания № 118/21. ул. Свердлова, д. 8. 1. Замена оконных блоков в спальнях помещений 2-го этажа здания № 60/22. 2. Замена оконных блоков в спальнях помещений 1-го этажа здания № 61/22. 3. Замена оконных блоков в здании корпуса № 62/22. 4. Ремонт группы в здании корпуса № 70/22. 5. Ремонт спальни комнаты в здании корпуса № 71/22. 6. Ремонт приемной в здании корпуса № 72/22. 7. Ремонт санузла в здании корпуса. № 73/22.

Приложение № 1

Отчет о проведенных ремонтных работах к 2025-2026 учебному году в МАДОУ № 18

№	Место проведения работ	Виды работ
1.	Корпус I. Коридор пристроя.	1. Очистка верхней части стен и потолка от извести. 2. Грунтование стен и потолка. 3. Стяжка верхней части стен и потолка. 4. Покраска стен и потолка водно-дисперсионной краской. 5. Установка деревянных плинтусов. 6. Покраска дверей, окна раздачи, батарей и плинтуса акриловой краской.
2.	Корпус I. Кабинет учителя-логопеда.	1. Очистка стен от обоев. 2. Частичный ремонт стен и потолка. 3. Покраска потолка водно-дисперсионной краской. 4. Поклейка обоев. 5. Покраска дверей, окна, батарей и пола акриловой краской.
3.	Корпус I. Кабинет заведующего.	1. Покраска стен и потолка водно-дисперсионной краской. 2. Покраска окна и батареи акриловой краской. 3. Укладка линолеума. 4. Установка плинтуса.
4.	Корпус I. Группа раннего возраста.	<u>Групповая:</u> 1. Частичный ремонт стены. 2. Покраска стены водно-дисперсионной краской. <u>Туалет:</u> 1. Частичный ремонт потолка. 2. Побелка потолка.

5.	Корпус I. Лестничный марш.	1. Покраска акриловой краской.
6.	Корпус I. Рекреации 1-го этажа.	1. Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники (3 шт.).
7.	Корпус I. Система СКУД.	1. Замена: - электромагнитный замок (1 шт.); - блок питания (1 шт.).
8.	Корпус II. Многофункциональное пространство.	<u>Спальная:</u> 1. Ремонт стен и потолка. 2. Покраска стен и потолка водно-дисперсионной краской. 3. Покраска окон, дверей акриловой краской. 4. Обшивка батарей. 5. Укладка линолеума. 6. Установка плинтуса. 7. Установка светодиодных светильников (6 шт.). <u>Групповая:</u> 1. Ремонт стен и потолка. 2. Покраска потолка и частично стен водно-дисперсионной краской. 3. Покраска окон, дверей, плинтуса акриловой краской. 4. Наклейка обоев. 5. Обшивка батарей. <u>Приемная:</u> 1. Ремонт стен и потолка. 2. Покраска стен и потолка водно-дисперсионной краской. 3. Покраска окон, дверей, батарей, плинтуса акриловой краской. <u>Туалет, умывальная:</u> 1. Ремонт стен и потолка. 2. Покраска стен и потолка водно-дисперсионной краской. 3. Покраска окон, дверей, батарей, плинтуса акриловой краской.
9.	Корпус II. Группа раннего возраста.	<u>Приемная:</u> 1. Частичный ремонт стен. 2. Покраска стен водно-дисперсионной краской. 3. Покраска шкафчиков, дверей, батарей и пола акриловой краской. <u>Групповая:</u> 1. Частичная покраска стен водно-дисперсионной краской.
10.	Корпус II. Младшая группа.	<u>Групповая:</u> 1. Покраска стен водно-дисперсионной краской.

		2. Покраска плинтуса акриловой краской.
11.	Корпус II. Пищеблок.	1. Ремонту технологического оборудования – котел пищеварочный, плита с духовкой, жарочный шкаф: - установка и подключение нового контактора КМИ 25А (1 шт.); - установка и подключение терморегулятора ТР 25А (1 шт.); - установка и подключение ТПКП 25А (2 шт.); - замена автоматического выключателя ВА 47-29 25А (1 шт.); - замена тэна ТЭ 220В/1,6 кВт (2 шт.); - замена термокабеля ТК4 (4 шт.); - замена платы котла КПЭМ АВАТ (1 шт.); - установка и подключение нового тэна КЭТ-0,12 (6 шт.).
12.	Корпус II. Подвальное помещение.	1. Замена части канализационных труб. <u>Тепловой узел:</u> 1. Замена части трубы. 2. Замена шаровых кранов: - КШФЦ ф80 (2 шт.); - ф40 (2 шт.); - ф20 (3 шт.); - ф15 (5 шт.). 3. Замена манометров (2 шт.), <u>Узел Х.В.:</u> 1. Замена части трубы.
13.	Корпус II.	1. Частичное восстановление паребриков. 2. Покраска цоколя здания, паребриков.
14.	Корпус I, II. Пищеблок.	1. Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники (10 шт.).
15.	Корпус I, II. Система пожарной сигнализации.	1. Замена: - аккумулятор DTM 12В 7.2Ач (1 шт.); - извещатель тепловой максимальный контакты норм замкнутные ИП 103-5 (4 шт.); - оповещатель световой Молния-12 ВЫХОД (1 шт.).
16.	Корпус I, II.	1. Покраска перил входных групп. 2. Частичная покраска малых игровых форм. 3. Окашивание травы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816906

Владелец Арбузова Ольга Петровна

Действителен с 07.07.2025 по 07.07.2026